

# Wat kunt u zelf ondernemen?



## ► Uw medewerkers

- Zorg voor een goed opgeleid BHV-team. Informeer het BHV-team dat de alarmopvolging wijzigt nu de brandmeldinstallatie niet meer direct doormeldt naar de brandweer. De brandmelding moet door uw eigen organisatie worden geverifieerd en bij een daadwerkelijke brand worden gemeld via 112.
- Instrueer al uw medewerkers regelmatig over wat te doen bij brand.
- Zorg dat uw calamiteitenplan /ontruimingsplan actueel is, zodat iedereen weet wat er bij brand van hem/haar wordt verwacht.

## ► Brandmeldinstallatie

### Onderhoud en beheer

Het vervallen van de doormelding naar de RAC betekent niet dat u de brandmeldinstallatie mag verwijderen. De brandmeldinstallatie moet blijven bestaan en moet worden onderhouden volgens de geldende eisen. Een belangrijke eis is dat er een opgeleide beheerder brandmeldinstallatie aanwezig is die belast is met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud, zoals staat beschreven in de norm NEN 2654. Zie voor nadere kwaliteitseisen van de brandmeldinstallatie het CCV-certificatieschema.

### Verantwoordelijkheid

De brandmeldinstallatie bevindt zich in uw gebouw. Deze is er voor uw brandveiligheid. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat alleen echte brandmeldingen bij de brandweer worden gemeld. Een goed meldgedrag en adequaat reageren op een brandmelding zijn belangrijke aspecten om nodeloze brandmeldingen te voorkomen.

- De doormelding van uw brandmeldinstallatie naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer is beëindigd.

Hoe kunt u nu zelf de alarmering en de daarna te ondernemen stappen binnen uw bedrijf organiseren?

## ► Wat betekent het voor uw bedrijf?

- Nu de directe doormelding naar de RAC is vervallen, wordt de brandweer niet meer automatisch gealarmeerd bij een melding van uw brandmeldinstallatie.
- U moet een brand nu zelf melden via het landelijke alarmnummer 112.
- Het alarmeren van de brandweer en het in veiligheid brengen van alle personen in het gebouw is uw verantwoordelijkheid.
- Pas uw ontruimingsplan zo nodig aan.



## Nodeloze brandmeldingen

Meldingen waarbij geen sprake is van brand zorgen voor veel overlast binnen uw organisatie. Het veroorzaakt onnodige werkonderbrekingen of zelfs ontruiming van het gebouw. Dit kan er ook voor zorgen dat medewerkers minder alert worden of zelfs helemaal niet meer reageren op een melding. Als de brandweer is uitgerukt voor de nodeloze brandmelding, dan is zij op dat moment niet meer beschikbaar voor noodzakelijke hulpverlening elders. Beoordeel daarom iedere nodeloze brandmelding en zoek, eventueel samen met (externe) deskundigen, naar verbeterpunten om herhaling te voorkomen.

## Verificatie

Verifieer altijd een automatische brandmelding voordat u de brandweer alarmeert. Bij voorkeur is verificatie technisch geregeld via de brandmeldinstallatie. Dit geeft meldingen met een hoge mate van betrouwbaarheid. Verificatie kan ook door uw medewerkers of door een extern beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd.

## Beëindiging directe doormelding

### In deze folder...

Uw directe doormelding naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) is vervallen. Dat betekent dat de brandweer niet meer automatisch wordt gealarmeerd bij een melding van uw brandmeldinstallatie. In deze folder leest u hoe u nu zelf de alarmering kunt regelen en met welke maatregelen u de werking van uw brandmeldinstallatie kunt optimaliseren.

#### Particuliere alarmcentrale

Wilt u toch een alarmopvolging, dan kunt u ervoor kiezen om uw brandmeldinstallatie automatisch te laten doormelden naar een particuliere alarmcentrale (PAC). De PAC verifieert de brandmelding voordat zij eventueel de brandweer alarmeert.

Hiervoor heeft de brancheorganisatie van (brand)beveiligingsbedrijven (VEBON) een protocol 'automatische branddoormelding' opgesteld. Daarin staan de voorwaarden voor het doorzetten van een automatische brandmelding door de PAC naar de RAC van de brandweer.



## ► Tips om nodeloze brandmeldingen te voorkomen

#### Bewust gedrag

Menselijk gedrag is vaak de oorzaak van nodeloze brandmeldingen. Roken, koken (stoom) en werkzaamheden zoals slijpen en boren (stof) zijn veel voorkomende oorzaken. Informeer uw medewerkers over de oorzaken en gevolgen van nodeloze brandmeldingen en geef aan wat zij zelf kunnen doen om nodeloze meldingen te voorkomen.

#### Gebruik de mogelijkheden van de brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie beschikt over mogelijkheden om nodeloos alarm te voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen van intelligente rookmelders of het instellen van tweemelderafhankelijkheid. Hierbij komt de installatie pas in alarm wanneer twee of meer rookmelders tegelijk worden geactiveerd. Voor deze en andere technische mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw branddetectiebedrijf.

#### Verplaats melders of 'storende bronnen'

Melders die te dicht bij 'storende bronnen' (bijvoorbeeld ovens, vaatwassers, fornuizen of douches) hangen, veroorzaken sneller nodeloze brandmeldingen. Door de melders of de 'storende bronnen' te verplaatsen, kunt u dit voorkomen. Houd bij het verplaatsen van melders rekening met de wettelijke voorschriften. Uw branddetectiebedrijf kan u hierover adviseren.

#### Controleer of het juiste meldertype is toegepast

U kunt met uw branddetectiebedrijf overleggen of de geplaatste melders geschikt zijn in uw situatie. Vaak biedt het plaatsen van een ander type melder een snelle en simpele oplossing om loze meldingen te voorkomen.

#### Registreer automatische brandmeldingen

Laat de beheerder brandmeldinstallatie de oorzaak van zowel echte als nodeloze brandmeldingen, storingen en handelingen aan de brandmeldinstallatie registreren in het logboek. Aan de hand van deze gegevens kan zowel het branddetectiebedrijf als de brandweer u advies geven.

# Beëindiging directe doormelding

Tips voor een brandveilig bedrijf

